

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ДЕКАБРЕ 2016Г.

№ п/п	Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение	Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение	Время начала технологического нарушения	Время окончания ликвидации технологического нарушения	Вид и объем поврежденный	Причины возникновения и развития технологического нарушения	Вид и объем электрооборудования, отключенного в результате технологического нарушения (линии, подстанции). Район отключенный	Мощность отключенного оборудования (кВА)	Социальные последствия технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пушкинский р-он с. Тарасовка	лин.596 РП 218 - ТП 369	02.12.16 9:19	02.12.16 14:21	нет	при вхождении в параллельную работу (абонента)	1	160	нет
2	Щёлковский р-он мкр.Медвежья Озёра	фид.5 пс 681-РТП 121	03.12.16 5:15	03.12.16 6:05	кл.10кВ фид.5 пс 681	от МТЗ	2	1250	котельная
3	г.Балашиха мкр.Янтарный	фид.802 пс 157-РТП 322	03.12.16 18:00	03.12.16 18:57	кл.10кВ фид.802 пс 157	от МТЗ	5	5750	МНОГОЭТАЖНАЯ застройка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Пушкинский район д/центр "Родник"	ТП 495	14.12.16	21:27	14.12.16	21:38	нет	Повреждение в сетях ЦЭС гасла п/ст 35кВ	1	500	д/центр "Родник"
5	г.Королев	фид.53 п/ст198 - РП 1528	18.12.16	15:57	18.12.16	18:53	кл.6кВ лин. 56 ТП 10 - ТП 13	мех.повреждение	16	6260	д/сад-5шт, ЦТП, внс, д/клуб/ д/комбинат, д/поликлиника, школа-2шт, суд
6	г.Королев	фид.52 п/ст198 - РП 1532	20.12.16	8:30	20.12.16	9:32	нет	кл.6кВ фид.54 пс198 - РЖК"Тепло"	8	5180	д/сад-3шт, школа

РП 1528 сек.1 лин. 222 при КЗ лин. 56 МВ не отключилась. Сторела отключающая катушка привода ЦЭ.

Начальник ОДС



О.Г.Овсянников