

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ В НОЯБРЕ 2016г.

№ п/п	Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение	Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение	Время начала нарушения		Время окончания ликвидации нарушения		Вид и объем поврежденный	Причины возникновения и развития технологического нарушения	Вид и объем электрооборудования, отключенного в результате технологического нарушения (линии, подстанции), Район отключенный	Мощность отключенного электрооборудования (кВА)	Социальные последствия технологического нарушения
			4	5	6	7					
1	г.Королев мкр. Текстильщик	ВЛ 6 кВ лин.708 ТП 423 - ТП 424	08.11.16	8:24	08.11.16	8:24	ВЛ 6кВ лин.708 ТП 423 - ТП 424	брак при монтаже муфты	0	0	нет
2	г.Лобня мкр.Катюшки	фид. 612 А+Б пс 325-РТП 722/ТП Чайковского	12.11.16	17:15	12.11.16	17:15	кабель 10кВ фид.612 А+Б пс 325	отключили с однофазным замыканием	0	0	МНОГОЭТАЖ. застройка, ИТП, ВНС
3	г.Королев	лин. 344 РП 1527 - ТП 211	18.11.16	9:40	18.11.16	9:40	ВЛ 6кВ лин. 344 перегорел предохранит. ПКТ 101	отключили для замены ПКТ в СТП 2048	5	475	нет
4	Пушкинский р-он с.Тарасовка	лин. 575 РП 1517 - ТП 234	19.11.16	14:40	19.11.16	16:26	кп 6кВ лин. 575 РП 1517 - ТП 234	мех. повреждение	3	473	нет

1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
5	Щёлковский р-он мкр. Медвежьи Озёра	РТТП 121 сект. №1 и сект. №2	22.11.16	16:29	23.11.16	0:46	нет	повреждение в сетях МОЭСЖ пс 681 "Алмазово"	2	2250	котельная
6	г. Королев	лин. 241 ТП 254 - ТП 307	25.11.16	10:35	25.11.16	12:00	кл 10кВ лин. 241 ТП 254- ТП 307	отключили с однофазным замыканием	1	800	нет
7	Щёлковский р-он пос. Образцово	лин. 658 МРП 705	25.11.16	17:28	25.11.16	21:36	кл бкВ лин. 658 МРП 705	отключили с однофазным замыканием	абонент нет данных	абонент нет данных	нет
8	г. Королев мкр. Болшево	лин. 328 ТП 169 - ТП 170	29.11.16	9:50	29.11.16	10:20	перерогел предохранител ь ПКТ 101 в СТП 2039	ВЛ бкВ лин. 328 ТП 169 - ТП 170 отключили для замены ПКТ 101	4	423	нет
9	г. Королев мкр. Болшево	лин. 566 МРП 702- КТТП 441	29.11.16	10:33	29.11.16	16:46	ВЛ 10кВ лин. 566 на ЛРНДУ КТТП 441 отгорела концевая разделка	ВЛ 10кВ лин. 566 на ЛРНДУ пошла белка	3	240	нет

Начальник ОДС



О.Г.Овсинников