№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка оборудования.	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования, тыс.рублей	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КЛ-10кВ								
	лин.1, лин.2, лин.3, лин.4 – ТП-проект – место врезки в КЛ-10								
	Кабельная продукция								
1	Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией, 10кВ	АСБл-10 3х240	м					60	
2	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, в	АПвПуг-10	м					120	
	оболочке из полиэтилена с продольной герметизацией	1х240/50							
	Прочие материалы								
3	Концевая муфта внутренней установки для трехжильных кабелей на напряжение 10кВ	POLT-12C/3XI-H1-L16	компл					4	
4	Адаптер	RICS 3133-S	компл					4	
5	Соединительная термоусаживаемая кабельная муфта	СТп-10-150/240	компл					4	
6	Переходная кабельная муфта	3СПтп-10 150/240	компл					4	
7	Труба ПНД 160/9,1	ПНД ПЭ-80 SDR 17,6	м					60	
8	Уплотнитель кабельных проходов	УКПТ-175/55	шт.					16	
9	Муфта соединительная для труб ПНД 160		шт.					4	
10	Электронный маркер для силовых кабелей	OmniMarker 160	шт.					1	
11	Полимерная плита “ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ”	ПЗК 24х48	шт					25	
12	Песок		$м^3$					3,6	
13	Семена газонные		кг					0,5	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Царев			
Нач. отдела		Зиновьев			
Инженер		Васильев			
Н. Контр					

036-03-17-ЭС.С

Строительство новой 2-х секционной 2-х трансформаторной подстанции ТП проект с двумя силовыми трансформаторами расчетной мощности, двух кабельных линий КЛ-10кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя – многофункциональный гостинично-офисно-торгового комплекса с блоком общежития адресу: Россия, Московская обл, г. Королев, Октябрьский б-р, д.№26.

Внешнее электроснабжение Сети 10кВ	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	1
Спецификация оборудования и материалов.	ООО «МСУ-2»		

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка оборудования.	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования, тыс.рублей	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2БКТП-1250 10/0,4								
1	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10кВ	2БКТП-1250	компл.					1	
	двухсекционная, с высоковольтным распределительным	согласно проекту							
	устройством RM-6 и низковольтным на базе ШРНН	по опросному листу							
2	Трансформатор силовой масляный герметичного	ТМГ11-1000 10/0,4	шт					2	
	исполнения мощностью 1000кВА, схема соединения								
	«треугольник-звезда-ноль»								
3	Труба ПНД D=160мм	ПНД ПЭ-80 SDR 21	м					72	
4	Огнезащитная паста «ОГРАКС»		кг					6	
	Устройство фундаментной плиты								
5	Арматура класса А-III d=12мм		кг					698,8	
6	Бетон класса В15		$м^3$					16,2	
7	Песок		$м^3$					25,4	
	Материалы контура заземления								
8	Сталь угловая ст.50х50х5	ГОСТ8509-93	м					48	
9	Сталь полосовая ст.40х4	ГОСТ 103-75	м					68	
	Прочие материалы для установки 2БКТП-1250 10/0,4								
10	Бетон класса В7,5		$м^3$					7,3	
11	Песок		$м^3$					2,4	
12	Щебень		$м^3$					15,8	
13	Гидроизоляция битумная мастика		$м^2$					90	
	Перечень защитных средств 2БКТП-1250 10/0,4								
14	Штанга изолирующая оперативная 10кВ типа ШО-10-У-2		шт					2	
15	Перчатки диэлектрические		шт					4	
16	Очки защитные		шт					4	
17	Коврики диэлектрические		шт					16	
18	Ручка для съема предохранителей		шт					2	
19	Устройство для фазировки		компл.					2	
20	Планка измерительная		компл.					2	
21	Огнетушитель ОУ-5		шт					2	
22	Плакат «Стой, напряжение»		шт					3	

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Царев			
Нач. отдела		Зиновьев			
Инженер		Васильев			
Н. Контр					

036-03-17-ЭС.С

Строительство новой 2-х секционной 2-х трансформаторной подстанции ТП проект с двумя силовыми трансформаторами расчетной мощности, двух кабельных линий КЛ-10кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя – многофункциональный гостинично-офисно-торгового комплекса с блоком общежития адресу: Россия, Московская обл, г. Королев, Октябрьский б-р, д.№26.

Внешнее электроснабжение Сети 10кВ	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	1
Спецификация оборудования.	ООО «МСУ-2»		

23	Плакат «Не включать, работают люди»		шт					3	
24	Плакат «Работать здесь»		шт					3	
25	Плакат «Заземлено»		шт					3	
26	Плакат «Не включать, работа на линии»		шт					3	
27	Плакат «Деление сети»		шт					2	
28	Рамка со схемой РУ-6кВ и РУ-0,4кВ		шт					2	

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Царев			
Нач. отдела		Зиновьев			
Инженер		Васильев			
Н. Контр					

036-03-17-ЭС.С

Строительство новой 2-х секционной 2-х трансформаторной подстанции ТП проект с двумя силовыми трансформаторами расчетной мощности, двух кабельных линий КЛ-10кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя - многофункциональный гостинично-офисно-торгового комплекса с блоком общежития адресу: Россия, Московская обл, г. Королев, Октябрьский б-р, д.№26.

Внешнее электроснабжение Сети 10кВ	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	1
Спецификация оборудования.	ООО «МСУ-2»		