



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Грабина ул., д.26, г.Королев, Московская область, 141070
Тел./ факс (495) 511-13-44

**Технические условия № 125 от 27.08.2013г.
к Согласованию №125 от 27.08.2013г. проект энергоснабжения ВЛ-6 кв
линии 711 по улицам Спартака, Третьякова, Володарского, Минина и
Пожарского, Центральная в мкр. Первомайский города Королёва
Московской области.**

1. Место работ оградить и обозначить сигнальной лентой;
2. Исключить загрязнение проезжей части улиц Спартака, Третьякова, Володарского, Минина и Пожарского, Центральная, мкр. Первомайский;
3. Согласовать проект с инспекцией зелёных насаждений;
4. Восстановить нарушенное благоустройство;
5. После установки заменяемых опор восстановить сети уличного освещения (провода СИП ТОРСАДУ, светильники, лампочки);
6. Провис кабеля через дорогу должен быть не менее 6м.
7. Расстояние между кабелем уличного освещения не менее 0,9м;
8. После окончания работ убрать строительный мусор;
9. После окончания работ восстановить нарушенное благоустройство;
10. Гарантийный срок после окончания работ 2 года;
11. Технические условия, выданные Управлением по благоустройству Администрации г. Королёва М.о. действительны при наличии согласования;
12. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий согласование считать недействительным.

Начальник
Управления по благоустройству



К. В. Баранов

