

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка оборудования.	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования, тыс.рублей	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы для КЛ-10кВ								
1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный, сечением 3х185мм ²	АСБл-10(3х240)	м					1280	
3	Электронный маркер	1402-XR	шт		ЗМ			8	
4	Соединительная муфта для трехжильных кабелей на напряжение 10кВ	СТп-10-150/240-3	к-т		ПЗЭМИ			6	
5	Концевая муфта внутренней установки для трехжильных кабелей на напряжение 10кВ	КВтп-10-150/240	к-т		ПЗЭМИ			2	
6	Труба ПНД	ПЭ 80 SDR26-160х6,2, ГОСТ-18599-2001	м					74	
7	Труба ПНД	ПЭ 80 SDR26-160х11,8, ГОСТ-18599-2001	м					528	
8	Труба стальная электросварная, диаметром 219/5мм		м					168	
9	Пробка для трубы ПНД	ПКП-2	шт					33	
10	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый	УКПТ 175/55	шт					66	
11	Кирпич		шт					4250	
12	Песок		м ³					72.5	
13	Семена газонные		упак.					10	
14	Асфальт		м ²					30	
15	Щебень		м ³					5,4	
	Реконструкция ТП-325								
16	Камера сборная одностороннего обслуживания	КСО-298	шт					2	
17	Шкаф	ПСН+ЦС	шт		НПФ“Техэнерго-Комплекс”			1	
18	Кабель силовой с медными жилами	ВВНнг-1 4х4	м					44	
19	Кабель силовой с медными жилами	ВВНнг-1 10х2,5	м					32	
20	Кабель силовой с медными жилами	ВВНнг-1 5х2,5	м					15	
21	Шина алюминиевая	АД-31Т 80х8	м					15	
22	Короб стальной 100х50		м					2	
	Установка дизель-генераторных установок								
23	Дизель-генератор 415кВА		шт					1	
24	Дизель-генератор 550кВА		шт					1	
25	Дизель-генератор 630кВА		шт					1	

						050-01-15-ЗС.СО			
						Реконструкция распределительных сетей мкр. Изумрудный и мкр. Янтарный, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: М. обл., г. Балашиха, мкр. Изумрудный, мкр. Янтарный			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внешнее электроснабжение Сети 10кВ	Стадия	Лист	Листов
							Р		
Н. Контр						Спецификация оборудования	«Королевский филиал» ООО «МСУ 2»		
Гип	Кириенко								
Проверил	Сычевич								
Разраб.	Зиновьев								

26	Шкаф управления дизель-генератором		компл.					3	
27	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг 4(1х240)	м					50	
28	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг 4(1х185)	м					25	
29	Наконечник медный луженый	ТМЛ 240	шт					32	
30	Наконечник медный луженый	ТМЛ 185	шт					16	
31	Термоусаживаемая трубка для кабеля сечением 240мм		шт					32	
32	Термоусаживаемая трубка для кабеля сечением 185мм		шт					16	
33	Шкаф металлический навесного исполнения габ.1,0х0,6х0,4		шт					3	
34	Автоматический выключатель	ВА 55-41 1000А	шт					2	
35	Автоматический выключатель	ВА 55-41 630А	шт					1	

						050-01-15-ЭС.СО		
						Реконструкция распределительных сетей мкр. Изумрудный и мкр. Янтарный, взамен выходящих основных фондов, по адресу: М. обл., г. Балашиха, мкр. Изумрудный, мкр. Янтарный		
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Внешнее электроснабжение Сети 10кВ	Стадия	Лист
Н. Контр							Р	
ГИП	Кириенко					Спецификация оборудования	«Королевский филиал» ООО «МСУ 2»	
Проверил	Сыцевич							
Разраб.	Зиновьев							