

Акционерное общество
«Королевская электросеть»

«УТВЕРЖДАЮ»

Ген.директор АО «КЭС»

Г.М.Крук

А К Т № _____

г.Королев, Московской области

« 17 » 12 2015 г.

Составлен комиссией в лице:

г.Королев, Московской области

« 17 » 12 2015 г.

Начальника Калининградского района эл.сетей: Хрушкова О. В.

Мастера КРЭС: Ишеникова В. Т.

Представителей ООО «Сиройтехинология» качаловские
(точное наименование и адрес организации или физического лица с местом жительства или регистрации,
ул. Ке Гунер Сергей Генрихович
при отсутствии представителя указать причины его отсутствия)

Комиссия произвела обследование и составила настоящий акт для подтверждения обстоятельств причинения внедоговорного вреда, установления причин происшедшего и виновных лиц.

Актом подтверждается, что « 3 » декабря 2015 года

При проведении работ по монтажу временной канализации на ул. Песчаной, в период проведения работ, допущены нарушения правил и норм, в результате чего произошло повреждение кабеля и повреждение трубы и в ней потонул кабель БВГ, диаметр 140

Через канализацию работ по монтажу труб организации ООО «Сиройтехинология» было вынесено письменное предупреждение о вынесении. Травмированный работник в охранной зоне г. Королева

Через канализацию проведенных земляных работ в указанном месте согласование с Королевской ЭЛ. Сетью не проводилось, предостережения не выставлялись. Работы по укладке труб проводились с нарушением. Травмированный работник в охранной зоне кабельной линии

Комиссия пришла к следующему выводу

- о причинах причинения вреда:

Работы в охранной зоне т. кабелей
проводимые с нарушением Правил прове-
дения работ в охранной зоне т. кабелей

- об ответственных за причинения вреда лицах:

Тулсер Сергей Сергеевич
(ФИО полностью, место работы,
должность, домашний адрес, телефон)
НАТ. ул. Гагарина 000, Сиротинская школа
Т. 8-926-311-43-47

Акт подписали члены комиссии:

Начальник КРЭС

Косовичев О.В.

Мастер КРЭС

Мухомов В.Ф.

Представитель организации

Тулсер С.Н.

При отказе представителя организации или физического лица, причинивших
ущерб, от подписи в акте, указать об этом с объяснением причин.

Расчет суммы причиненных убытков и составление сметной и иной необходимой
документации в ее подтверждение будут произведены ЗАО «Королевская электросеть» не
позднее 20-дневного срока с момента составления настоящего акта и представлены
виновнику причинения вреда.