

Поз.	Трасса		Кабель, провод	Установка	Длина,м
	Начало	Конец			
1	Трансформатор Тр-р 1	КСО-298 с.1 яч.11	АПвВнг-LS-10;3х(1х95/25)	Объект	3х15
2	Трансформатор Тр-р 2	КСО-298 с.2 яч.12	АПвВнг-LS-10;3х(1х95/25)	Объект	3х15
3	КСО-298 с.1 яч.1	КСО-298 с.2 яч.22	АПвВнг-LS-10;3х(1х240/50)	Объект	3х6

Примечание:
1. Кабели 10 кВ между блоками проложенить в трубах.
Расположение внутренних труб показано условно.
Расположение внутренних труб см. в Томе АС.
2. Внешние кабели после прокладки покрасить огнестойким составом типа "Огракс-ВВ".
3. Установить концевые термоусаживаемые муфты Raychem с наконечниками EXRM марок POLT-12D/1XI-L16A и POLT-12F/1XI-L16B.
4. Внешние трубы показаны условно. Расположение см. в Томе АС.

– установка кабелей в БТП

– установка кабелей кабельном приямке

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н.Контр					
ГИП		Кириенко			
Проверил		Сыцевич			
Инженер		Зиновьев			

068-01-15-ЭС.Ч

Строительство распределительной трансформаторной подстанции (РТП), прокладка кабельных линий КЛ-6кВ от РУ-6кВ вновь построенной РТП с .1, с.2 до кабельных линий КЛ-6кВ фидера 320, фидера 460 с последующей врезкой в них, по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино в районе ул. Зеленая Роща.

Блочный комплектный распределительный пункт 10(6)кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией мощностью 2х1000кВА

Стадия	Лист	Листов
Р	15	26

Раскладка высоковольтных кабелей. Кабельный журнал.

"Королевский филиал" ООО "МСУ 2"

Согласовано:

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.