

Примечание:
1.Кабели 0,4 кВ проложить по стенам блоков в коробах. Места проходов кабелей в стенах блоков после прокладки заделать тощим раствором бетона.
2.Внешние кабели после прокладки покрасить огнестойким составом типа Силотерм ЭП-6".

Все монтируемые на месте установки БРТП кабельные перемычки поставляются комплектно с блоками БРП.

А/ц трубы показаны условно. Точное расположение см. в Томе АС.

Блок БТП-1 – луч "А", блок РПБ-1 и пристройка БРП-1 – секция 1;
Блок БТП-2 – луч "Б", блок РПБ-2 и пристройка БРП-2 – секция 2.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н.Контр					
ГИП		Кириенко			
Проверил		Сыцевич			
Инженер		Зиновьев			

068-01-15-ЭС.Ч

Строительство распределительной трансформаторной подстанции (РТП), прокладка кабельных линий КЛ-6кВ от РУ-6кВ вновь построенной РТП с .1, с.2 до кабельных линий КЛ-6кВ фидера 320, фидера 460 с последующей врезкой в них, по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино в районе ул. Зеленая Роща.

Блочный комплектный распределительный пункт 10(6)кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией мощностью 2х1000кВА

Стадия	Лист	Листов
Р	13	26

Раскладка кабелей 0,4кВ

"Королевский филиал" ООО "МСУ 2"

Согласовано:

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.