

Примечание
Согласно выполненному расчету рекомендуется:
1. В ПС-239 Ф.320 и Ф.460:
– выставить ток срабатывания защиты 1000А.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н.Контр					
ГИП	Кириенко				
Проверил	Сыцевич				
Инженер	Васильев				

068-01-15-ЭС.Ч

Строительство распределительной трансформаторной подстанции (РТП), прокладке кабельных линий КЛ-6кВ от РУ-6кВ вновь построенной РТП с.1, с.2 до кабельных линий КЛ-6кВ фидера 320, фидера 460 с последующей врезкой в них, по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино в районе ул. Зеленая Роща.

Внешнее электроснабжение. Сети 6кВ.	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	17
Расчетная однолинейная схема сети 6кВ	"Королевский филиал" ООО "МСУ 2"		



Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н.Контр					
ГИП	Кириенко				
Проверил	Сыцевич				
Инженер	Васильев				

068-01-15-ЭС.Ч

Строительство распределительной трансформаторной подстанции (РТП), прокладке кабельных линий КЛ-6кВ от РУ-6кВ вновь построенной РТП с.1, с.2 до кабельных линий КЛ-6кВ фидера 320, фидера 460 с последующей врезкой в них, по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино в районе ул. Зеленая Роща.

Внешнее электроснабжение. Сети 6кВ.	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	17
Расчетная однолинейная схема сети 6кВ	"Королевский филиал" ООО "МСУ 2"		

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. N подл.