

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка оборудования.	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования, тыс.рублей	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2БКТП-630								
1	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10кВ, двухсекционная, с камерами КСО-215, с трансформаторами 2х630кВА	2БКТП-630	компл.					1	
2	Трансформатор силовой масляный герметичного исполнения мощностью 630кВА, схема соединения «треугольник-звезда-ноль»	ТМГ-630-10/0,4	шт					2	
3	Муфта концевая	1ПКВТ-10-500/630	компл.					12	
4	Труба ПНД D=200мм	ПНД ПЭ-80 SDR 21	м					30	
5	Труба ПНД D=160мм	ПНД ПЭ-80 SDR 21	м					36	
6	Мастика “Битурэл”		кг					31	
7	Огнезащитная паста «ОГРАКС»		кг					4	
	Материалы контура заземления								
8	Сталь угловая ст.50х50х5	ГОСТ8509-93	м					35	
9	Сталь полосовая ст.40х4	ГОСТ 103-75	м					40	
	Перечень защитных средств 2БКТП-630								
10	Штанга изолирующая оперативная 10кВ типа ШО-10-У-2		шт					2	
11	Перчатки диэлектрические		шт					4	
12	Очки защитные		шт					4	
13	Коврики диэлектрические		шт					16	
14	Ручка для съема предохранителей		шт					2	
15	Устройство для фазировки		компл.					2	
16	Планка измерительная		компл.					2	
17	Огнетушитель ОУ-5		шт					2	
18	Плакат «Стой, напряжение»		шт					25	
19	Плакат «Не включать, работают люди»		шт					25	
20	Плакат «Работать здесь»		шт					20	
21	Плакат «Заземлено»		шт					20	
22	Плакат «Не включать, работа на линии»		шт					5	
23	Плакат «Деление сети»		шт					5	
24	Рамка со схемой РУ-10кВ и РУ-0,4кВ		шт					2	

						031-02-16-ЭС.ВД					
						Строительство 2-х секционной трансформаторной подстанции (ТП) с силовыми трансформаторами расчетной мощности, прокладке 2-х кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1 с.1, с.2 до РУ-10 проектируемой ТП, прокладке 5-ти кабельных лини КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП до ВРУ-1. ВРУ-2 медицинского центра и распределительного щита УО, по адресу: Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе. Владение №4					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внешнее электроснабжение Сети 10/0,4кВ	Стадия	Лист	Листов		
							Р	1	1		
Н. Контр							«Королевский филиал» ООО «МСУ 2»				
ГИП	Зиновьев					Спецификация оборудования					
Проверил	Сыцевич										
Разраб.	Васильев										