

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор АО "МСК Энерго"
 Прохорова Н.А.
 " " 2024 г.

График аварийного ограничения электроустановок АО "МСК Энерго",
 запитанных от ПС 500 кВ № 517 Западная, ПС 500 кВ № 214 Очаково, ПС 500 кВ Бескудниково

Вид графика	Наименование ПС	Наименование фидера										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
ГОП ээ, тыс. кВт*час	ПС 500 кВ №517 Западная	№ 205, № 405, № 107	22,02	44,06	66,08	88,11	110,14	132,16	154,19	176,22	198,25	220,28
	ПС 500 кВ № 214 Очаково	№ 506, № 610	5,26	10,51	15,77	21,02	26,28	31,53	36,79	42,04	47,30	52,55
	ПС 500 кВ Бескудниково	№ 207, № 716, № 725	2,87	5,75	8,63	11,51	14,39	17,26	20,14	23,02	25,90	28,78
ГОП эм, МВт	ПС 500 кВ Западная	№ 205, № 405, № 107	0,54	1,09	1,64	2,18	2,73	3,28	3,82	4,37	4,92	5,47
	ПС 500 кВ Очаково	№ 506, № 610	0,13	0,26	0,39	0,52	0,66	0,79	0,92	1,05	1,18	1,31
	ПС 500 кВ Бескудниково	№ 207, № 716, № 725	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,72

Первый заместитель генерального директора -
 главный инженер АО "МСК Энерго"

В.А. Мелихов

Таблица №3
 УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор АО "МСК Энерго"
 Прохорова Н.А.
 " " " 2024 г.

График ограничения потребления электрической энергии электроустановок АО "МСК Энерго",
 запитанных от ПС 500 кВ № 505 Бескудниково

Подлежит ограничению всего 28,78 тыс. кВт*час, в том числе по очереди

№ п/п	№ очереди	Ограничиваемая	Отключаемое оборудование	Потребители
1	1	2,87	ТП-152 сек.1	МКД, Жилищник, ООО "Фирма Комус"
2	2	5,75	ТП-154 сек.1	МКД
3	3	8,63	ТП-151 сек.1	МКД
4	4	11,51	ТП-153 сек.1	ИТП
5	5	14,39	ТП-162 сек.1	МКД
6	6	17,26	ТП-161 сек.1	ЦТП
7	7	20,14	ТП-43004 сек.1	ИТП
8	8	23,02	РТП-43001 сек.1	ИТП, Школа
9	9	25,90	РТП-160 сек.1	ЦТП
10	10	28,78	РТП-150 сек.1	МКД, Дет/сад, ИТП, ДОУ

Первый заместитель генерального директора -
 главный инженер АО "МСК Энерго"

В.А. Мелихов

Таблица №4
 УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор АО "МСК Энерго"
 Прохорова Н.А.
 " " " 2024 г.

График ограничения потребления электрической мощности электроустановок АО "МСК Энерго",
 запитанных от ПС 500 кВ №517 Западная

Подлежит ограничению всего 5,47 МВт, в том числе по очереди

№ п/п	№ очереди	Ограничиваемая	Отключаемое оборудование	Потребители
1	1	0,54	ТП-13406 сек.2, ТП-13407 сек.2, ТП-13405 сек.2	АО СЗ Митино Гранд, ЖК Мир Митино
2	2	1,09	ТП-13315 сек.2, ТП-13313 сек.2, ТП-13312 сек.2	ЖК Путилково, ИТП, ВНС, Дет/сад, ФОК
3	3	1,64	ТП-1339 сек.1, ТП-1337 сек.1, ТП-1336 сек.1, ТП-13318 сек.1	ЖК Путилково, ИТП, ВНС, Дет/сад, Школа
4	4	2,18	ТП-13406 сек.2, ТП-13407 сек.2	ЖК Мир Митино, Дет/сад
5	5	2,73	ТП-13405 сек.1	АО СЗ Митино Гранд
6	6	3,28	ТП-13320 сек.1, ТП-11319 сек.1	ЖК Путилково, ИТП, ВНС
7	7	3,82	ТП-13325 сек.1	ЖК Путилково, ИТП, ВНС
8	8	4,37	ТП-13311 сек.2, ТП-13330 сек.2	ЖК Путилково, КОС, ИТП
9	9	4,92	РТП-1333 сек.2, ТП-13311 сек.2	ЖК Путилково, КОС, ИТП
10	10	5,47	РТП-1331 сек.1, РП-1332 сек.2	ЖК Путилково, КОС, ИТП, ВНС, ООО Рождественно

Первый заместитель генерального директора -
 главный инженер АО "МСК Энерго"



В.А.Мелихов

Приложение №3

Таблица №5

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "МСК Энерго"

Прохорова Н.А.

" " 2024 г.

График ограничения потребления электрической мощности электроустановок АО "МСК Энерго",
запитанных от ПС 500 кВ № 214 Очаково

Подлежит ограничению всего 1,31 МВт, в том числе по очереди

№ п/п	№ очереди	Ограничиваемая	Отключаемое оборудование	Потребители
1	1	0,13	ТП-48037 сек.1	ЖК Мичуринский парк, ИТП
2	2	0,26	ТП-48038 сек.1	ЖК Мичуринский парк, ИТП
3	3	0,39	ТП-48040 сек.1	ЖК Мичуринский парк, ИТП
4	4	0,52	ТП-48039 сек.1	ЖК Мичуринский парк, ИТП
5	5	0,66	РП -48030 сек.1	ЖК Мичуринский парк, ИТП
6	6	0,79	ТП-48111 сек.1	ЖК Матвеевский Парк, ИТП
7	7	0,92	ТП-48116 сек.1	ЖК Матвеевский Парк, ИТП
8	8	1,05	ТП-48112 сек.1	ЖК Матвеевский Парк, ИТП
9	9	1,18	РТП-48060 сек.1	ЖК Матвеевский Парк, ИТП
10	10	1,31	РП-48090 сек.1	ЖК Мичуринский парк, ИТП

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер АО "МСК Энерго"



В.А. Мелихов

Таблица №7

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "МСК Энерго"


Прохорова Н.А.

" " 2024 г.

График ограничения потребления электрической мощности электроустановок АО "МСК Энерго",
запитанных от ПС 500 кВ № 505 Бескудниково
Подлежит ограничению всего 0,76 МВт, в том числе по очереди

№ п/п	№ очереди	Ограничиваемая	Отключаемое оборудование	Потребители
1	1	0,08	ТП-152 сек.1	МКД, Жилищник, ООО "Фирма Комус"
2	2	0,15	ТП-154 сек.	МКД
3	3	0,23	ТП-151 сек.1	МКД,
4	4	0,30	ТП-153 сек.1	ИТП
5	5	0,38	ТП-162 сек.1	МКД
6	6	0,46	ТП-161 сек.1	ЦТП
7	7	0,53	ТП-43004 сек.1	ИТП
8	8	0,61	РТП-43001 сек.	ИТП, Школа
9	9	0,68	РТП-160 сек.1	ЦТП
10	10	0,76	РТП-150 сек.1	МКД, Дет/сад, ИТП, ДОУ

Первый заместитель генерального директора -
главный инженер АО "МСК Энерго"



В.А. Мелихов