


УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор АО "МСК Энерго"  
  
Прокопенко А.В.  
"10" "08" 2021

График аварийного ограничения электроустановок АО "МСК Энерго",  
запитанных от ПС 500 кВ № 517 Западная

Вид графика	Наименование ПС										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
ГОП ээ, тыс.	ПС 500 кВ	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00	14,40	16,80	19,20	21,60	24,00
ГОП эм, МВт	ПС 500 кВ	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20

Первый заместитель генерального директора-  
главный инженер АО "МСК Энерго"



Игликов А.К.

Таблица №2  
УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор АО "МСК Энерго"  
Прокопенко А.В.  
"10" 08 2021

График ограничения потребления электрической мощности электроустановок АО "МСК Энерго",  
запитанный от ПС 500 кВ № 517 Западная

*Подлежит ограничению всего 1,20 МВт, в том числе по очереди*

№ п/п	№ очереди	Ограничиваемая	Отключаемое оборудование
1	1	0,12	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
2	2	0,24	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
3	3	0,36	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
4	4	0,48	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
5	5	0,60	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
6	6	0,72	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
7	7	0,84	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
8	8	0,96	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
9	9	1,08	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
10	10	1,20	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО

Первый заместитель генерального директора-  
главный инженер АО "МСК Энерго"

Игликов А.К.

Таблица №1  
УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор АО "МСК Энерго"  
Прокopenко А.В.  
" 10 " 08 2021

График ограничения потребления электрической энергии электроустановок АО "МСК Энерго",  
запитанныз от ПС 500 кВ № 517 Западная

*Подлежит ограничению всего 24 тыс. кВт\*час, в том числе по очереди*

№ п/п	№ очереди	Ограничиваемая	Отключаемое оборудование
1	1	2,40	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
2	2	4,80	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
3	3	7,20	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
4	4	9,60	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
5	5	12,00	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
6	6	14,40	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
7	7	16,80	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
8	8	19,20	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
9	9	21,60	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО
10	10	24,00	ВРУ МКД, д/с, школа, ВРУ котельная, ЩНО

Первый заместитель генерального директора-  
главный инженер АО "МСК Энерго"

Игликов А.К.