

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» МРФ «МОСКВА»
МЦТЭТ г. Мытищи, Королев
Группа технического учета
«СОГЛАСОВАНО»
При условии:
1. До начала работ за три дня вызвать представителя по тел.
2. В охранной зоне кабелей связи все работы производить вручную в присутствии представителя.
19.11.15 Зуев М.А.
дата Ф.И.О. подпись

Согласование № 203/15
от «31» 08 2015 г.
с АО «Королёвская электросеть»
1. Вызвать представителей АО «Королёвская электросеть» по тел.: 8 (495) 512-94-51 по КЛ
8 (495) 515-34-87 по ВЛ
2. Соблюдение охранных зон вдоль трасс действующих и проектируемых ЛЭП.
3. Прокладку проектируемых линий выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.
4. Обеспечение сохранности действующих ЛЭП

Согласование № 342 от «23» ноября 2015 г.
МУП «Автобытдор» согласовывает
план трасс КЛ-0,4кВ
г. Королев, ул. Мичурина
ПРИ УСЛОВИИ: 1) ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
2) ВЫДЕРЖАТЬ РАССТОЯНИЕ ДО СЕТЕЙ КЛ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СНиП
3) перед началом производства земляных работ вызвать нашего представителя
(495) 215-5548
Нач-к ПТО Голубев А.В

СОГЛАСОВАНИЕ № 1432 от 18.11.2015 г.
План трасс КЛ-0,4кВ ТП-372 Проект прокладки 2-х кабельных линий электросети по адресу: г. Королев, ул. Мичурина д.27.
с ОАО "Теплосеть" г. Королёва М.О.
1. Обеспечить сохранность существующих тепловых сетей.
2. До начала земляных работ вызвать нашего представителя по тел.: 511-21-65.
3. Выдержать расстояние до тепловых сетей согласно требованиям СНиП.
Генеральный директор О.Р. Новичков
Проектируемые тепловые сети

Согласовано
с Королёвской районной эксплуатационной службой газового хозяйства филиала ГУП МО "Мособлгаз" "Мытищимежрайгаз"
СОГЛАСОВАНО
Начальник КРЭС И.И. Кретинин Г.Г.
Проверил А. Кретинин Г.Г.
с «18» 11 2015 г.
Опасная зона 2 метра.
Работы вручную вблизи кабеля вне охранной зоны 1 м.

Согласовать с РЭС
со Службой защиты подземных газопроводов филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»
СОГЛАСОВАНО
мастер Шуфф А.Шилкин
18 11 2015 г.

Согласование № 1647 от 18.11.2015 г.
ОАО «Водоканал» г.Королева согласовывает
План прокладки
2КЛ-0,4 кВ
при условии: 1) обеспечить сохранность действующих сетей водопровода и канализации; 2) выдержать расстояние до сетей ВиК в соответствии со СНиП; 3) перед началом производства земляных работ вызвать представителя ОАО «Водоканал» по телефону: (495) 516-65-38
нач. к ПТО Рахов Ю.Рахов

Согласование N 11014 КТЭ N 11014 от 23.11.2015 г., при условии строгого соблюдения ТР, НАЕ. Уплотнение по благоустройству г. Королева и т.п. студенческих

Условные обозначения:

W1 W1	– Проектируемая КЛ-0,4кВ
	– Проектируемые футляры.
	– Существующий электрокабель 0,4кВ
	– Существующий электрокабель 6/10кВ
	– Линии связи
	– Водопровод
	– Канализация ливневая
	– Канализация
	– Газопровод
	– Теплотрасса
	– Катодная защита
	– Ограждение метал.

Пересечение кабельной линии с трубо – водо-, газопроводами
1-1
Прокладка кабельной линии в траншее
2-2
Прокладка кабельной линии под автодорожным полотном и тротуарами открытым способом
3-3
Пересечение двух кабельных линий в земле
4-4
Траншея
Грунт
Лента ЛСЗ-150
Трубы ПНД Ф160/6,2мм
Кабель 0,4кВ
Песок
Кабель до 35кВ

Согласовано
Взамен инв. №
Подп. и дата
Инв. N подл.

Заказчик: АО "КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"						
						066-01-15-ЭС.Ч
						Проект прокладки 2-х кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-372 с.1 с.2 до ВРУ детского сада на 150 мест, по адресу: Московская обл., г. Королев в 14 метрах по направлению на восток от д.27 корп. 7 по ул. Мичурина
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Н.контр.						Внешнее электроснабжение. Сети 0,4кВ
ГИП		Кириенко				Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Сыцевич				План трассы КЛ-0,4кВ от ТП-372
Разраб.		Зиновьев				"Королевский филиал" ООО "МСУ2"

Формат А2