4 - 4



5 - 5



А/ц трубы закладывать с зазором 30-50 мм. для обеспечения возможности установки уплотнителей кабельных проходов типа УКПТ. Трубы заложить с уклоном около 3% от ТП. Трубы должны выходить за внешний контур заземления, верхние трубы (концы) должны быть короче на 200-300 мм. нижних. Резервные трубы закрыть пробками и загерметизировать тощим раствором для исключения попадания влаги.
Транзитные трубы , проходящие через "чужое" помещение, обетонировать. После прокаладки труб восстановить герметизацию объемного приямка.
После прокладки кабеля загерметизировать трубы с внутренней стороны.

Вес объемного приямка без маслосборника ≈ 7,8 т.
Общий вес всех приямков ≈ 46,8т,
Вес объемного маслосборника ≈ 0,7 т.
Общий вес маслосборников ≈ 1,4т.
Итого общий вес приямков ≈ 48,2т.

Согласовано:

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н.Контр					
ГИП		Кириенко			
Проверил		Сыцевич			
Инженер		Зиновьев			

068-01-15-ЭС.Ч

Строительство распределительной трансформаторной подстанции (РТП), прокладка кабельных линий КЛ-6кВ от РУ-6кВ вновь построенной РТП с .1, с.2 до кабельных линий КЛ-6кВ фидера 320, фидера 460 с последующей врезкой в них, по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино в районе ул. Зеленая Роща.

Блочный комплектный распределительный пункт 10(6)кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией мощностью 2х1000кВА

Стадия	Лист	Листов
Р	11	13

Объемные приямки.
Разрезы 4-4, 5-5.

"Королевский филиал"
ООО "МСУ 2"